

ПАСПОРТ
Общественное здание
1. Информация об объекте

Наименование **ООО Детский санаторно-оздоровительный лагерь "Морская волна" Спальный корпус №6**

Место нахождения (адрес) **Туапсинский р-н с. Лермонтово**

Форма собственности объекта **Частная**

(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте

(собственник, арендатор; наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Количество этажей здания **3**, этаж расположения объекта **1-3**

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / несоответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Вход				
Входная площадка				
Размер входной площадки (при наличии пандуса)	К	не менее 2,2 x 2,2 м.	Не требуется	п. 6.1.4 СП 59.13330.2020
Дверь входная наружная				
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 6.1.5 СП 59.13330.2020
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Контрастная маркировка прозрачных полотен	С	наличие	Не требуется	п. 6.1.6 СП

¹Требования СП СП 59.13330.2020 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001"

² К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

дверей (на уровне 0,9 - 1,0 м)				59.13330.2020
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей (на уровне 1,3 – 1,4 м)	С	наличие	Не требуется	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)				
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,8 м.	Соответствует	п. 6.2.1 СП 59.13330.2020
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	Не соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	Не соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на стенах)	С	не более 10 см.	Соответствует	п. 6.2.6 СП 59.13330.2020
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на отдельно стоящей опоре)	С	не более 30 см.	Соответствует	п. 6.2.6 СП 59.13330.2020
Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)				
Ступени ровные с шероховатой поверхностью	О, С	наличие	Наличие	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Поручни с двух сторон лестницы	О, С	наличие	Отсутствие	п. 6.2.11 СП 59.13330.2016
Поручни на высоте	О, С	90 см.	Отсутствие	п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
центральные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы 4,0 м и более)	О, С	наличие	Не требуется	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Горизонтальное завершение поручня сверху и внизу с не травмирующим окончанием	О, С	не менее 30 см.	Отсутствие	п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
Рельефные обозначения этажей на поручнях лестниц	С	наличие	Отсутствие	п. 6.2.12 СП 59.13330.2020
Предупреждающая тактильная полоса перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша	С	наличие	Отсутствие	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Высота подъема ступеней	О, С	15 см	Соответствует	п. 6.2.8 СП

				59.13330.2020
Ширина ступеней	О, С	30 см	Соответствует	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Противоскользящие контрастные полосы (одна или несколько) общей шириной 8 – 10 см на проступях краевых ступеней лестничных маршей	С, О	наличие	Отсутствие	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу (в зону оказания услуги)				
Лифт, дублирующий внутреннюю лестницу	К	наличие	Не требуется	п. 6.2.13 СП 59.13330.2020
Бортики по продольным краям марша пандуса высотой не менее 5 см	О	наличие	Отсутствие	п.6.2.10 СП 59.13330.2020
Уклон (отношение высота / длина)	К, О	не более 1/20 (5%)	Отсутствие	п. 6.2.9 СП 59.13330.2020
горизонтальные площадки размером не менее 1,5 м через каждые 0,5 м подъема пандуса	К	не менее 1,5 х 1,5 м.	Отсутствие	п. 6.2.9 СП 59.13330.2020
Поручни вдоль обеих сторон пандуса	К, О	наличие	Отсутствие	п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
Поручни вдоль обеих сторон пандуса (на высоте 0,7 м)	К	0,7 м.	Отсутствие	п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
Поручни вдоль обеих сторон пандуса (на высоте 0,9 м)	О	0,9 м.	Отсутствие	п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
Поручни вдоль обеих сторон пандуса (расстояние между поручнями)	К	0,9 - 1,0 м.	Отсутствие	п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
Поручни вдоль обеих сторон пандуса (горизонтальное завершение поручня вверх и вниз с нетравмирующим окончанием)	К, О, С	не менее 30 см.	Отсутствие	п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу, при перепаде высот до 3,0 м.	К, О	наличие	Отсутствие	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 х 1,5 м	Не соответствует	п. 6.2.9 СП 59.13330.2020
Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги)				
Контрастная маркировка прозрачных полотен	С	наличие	Не требуется	п. 6.1.6 СП

дверей на уровне 0,9 – 1,0 м				59.13330.2020
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей на уровне 1,3 – 1,4 м	С	наличие	Не требуется	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м.	Не соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Не соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей (на уровне 0,9 – 1,0 м и на уровне 1,3 – 1,4 м)	С	наличие	Не требуется	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Зона оказания услуги				
Гостиницы, пансионаты, санатории и т.д.				
Часть стойки-барьера регистрации (В x Ш)	К	не менее 0,85 x 1,0	Не соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Количество номеров для инвалидов	К, О, С, Г	3 %, но не менее 1 номера для инвалидов на кресле-коляске	Не соответствует	п. 7.1.1 СП 59.13330.2020
Входная дверь в номер (ширина проема двери)	К	не менее 0,9 м.	Не соответствует	п. 7.1.6 СП 59.13330.2020
Входная дверь в номер (высота порога)	К	не более 1,4 см.	Не соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Диаметр зоны для самостоятельного разворота на кресле-коляске	К	не менее 1,4 м.	Не соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020
Ширина подхода к оборудованию и мебели	К	не менее 0,9 м	Не соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020
Туалет в номере (на этаже)(ширина дверного проема)	К	не менее 0,8 м	Не соответствует	п. 7.1.6 СП 59.13330.2020
Туалет в номере (на этаже) (высота порога)	К	не более 1,4 см.	Не соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Туалет в номере (на этаже) (пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом)	К	не менее 0,8 м	Не соответствует	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
Туалет в номере (на этаже) (пространство для разворота кресла-коляски)	К	диаметр не менее 1,2 м.	Не соответствует	п. 7.1.1 СП 59.13330.2020

Туалет в номере (на этаже) (откидные опорные поручни, штанги)	К, О	наличие	Отсутствие	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
Универсальная кабина уборной в холле или коридоре первого этажа	К, О, С, Г	наличие	Отсутствие	п. 7.1.1 СП 59.13330.2020
Средства информации				
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, О, С, Г	наличие	Отсутствие	п. 6.5.1 СП 59.13330.2020
Информирующие тактильные таблички для идентификации помещений (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,2 до 1,6 м с дублированием рельефными знаками	К, О, С, Г	наличие	Отсутствие	п. 6.5.9 СП 59.13330.2020
Технические средства информации, обеспечивающие визуальную, звуковую и тактильную информацию	С, Г	наличие	Отсутствие	п. 6.5.2 СП 59.13330.2020

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
Участки и территории	#	#	#	#
Вход	+	#	#	#
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	-	-	-	#
Зона оказания услуги	-	-	-	-
Санитарно-гигиеническое помещение	#	#	#	#
Средства информации	-	-	-	-

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

	Степень Доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
Объект доступен					
Объект недоступен	X	X	X	X	X

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	Обустроить проем в стене(ах) шириной не менее 0,9 м.
	На пути движения перепады высот более 1,4 см.
	Внутреннюю лестницу в зону оказания услуги оборудовать поручнями с обеих сторон и по всей длине ограждения марша лестницы на высоте 0,9 м.
	На лестнице внутренней (в зону оказания услуги) установить непрерывные по всей длине поручни по обеим сторонам на высоте 90 см
	На лестнице внутренней (в зону оказания услуги) обеспечить горизонтальное завершение поручней вверх и вниз с нетравмирующим окончанием, выступающее за границы лестничных маршей на 30 см
	На внутренней лестнице в зону оказания услуги на верхней или боковой (внешней по отношению к маршу) поверхности поручней перил на поверхности лестницы оборудовать рельефные обозначения этажей, а также об окончании перил
	Нанести предупреждающую тактильную полосу перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша внутренней лестницы (в зону оказания услуги)
	Нанести противоскользящие контрастные полосы (одна или несколько) общей шириной 8 – 10 см на проступях краевых ступеней внутренней лестницы (в зону оказания услуги)
	Обеспечить техническую возможность преодоления внутренней лестницы для всех категорий инвалидов
	Ширину проема одной створки в свету двери входной внутренней (в зону оказания услуги), предусмотреть не менее 0,9 м
Зона оказания услуги	Высоту порога двери входной внутренней (в зону оказания услуги), предусмотреть не более 1,4 см
	Оборудовать часть стойки-барьера регистрации размером не менее 0,85 х 1,0 м.;
	Оборудовать 3% номеров, но не менее 1 номера, для инвалидов на кресле-коляске
	Входную дверь номера(ов) (гостиницы, пансионата, санатория и т.д.) обустроить в соответствии с требованиями: - с шириной проема двери(ей) не менее 0,9 м.;
	Входную дверь номера(ов) (гостиницы, пансионата, санатория и т.д.) обустроить в соответствии с требованиями: - с высотой порога не более 1,4 см.
	Свободным пространством в номере диаметром не менее 1,4 м.
	Обеспечить ширину подхода к оборудованию и мебели не менее 0,9 м

	В имеющихся в номере(ах) туалет(ах) (либо на этаже) обеспечить ширину дверного проема не менее 0,8 м
	В имеющихся в номере(ах) (на этаже) туалете(ах) устранить порог внутренней входной двери, превышающий 1,4 см.
	Обеспечить пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом шириной не менее 0,8 м
	Обеспечить пространство для разворота кресла-коляски диаметром не менее 1,2 м.;
	Установить опорные поручни, штанги
	Установить универсальную кабину уборной в холле или коридоре первого этажа
Средства информации	Обустроить специальными символами доступных элементов здания и указателями направления движения
	Установить таблички с информацией о назначении помещений внутри здания
	Установить Технические средства информации, обеспечивающие визуальную, звуковую и тактильную информацию

Начальник отдела по вопросам мер социальной
поддержки и социального обслуживания
отдельных категорий и групп населения
« 28 » июня 20 24 г.



Е.С. Матвеев