

## ПАСПОРТ

### Общественное здание

#### 1. Информация об объекте

Наименование **ООО Детский санаторно-оздоровительный лагерь "Морская волна" Спальный корпус №5**

Место нахождения (адрес) **Туапсинский р-н с. Лермонтово**

Форма собственности объекта **Частная**

(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте

(собственник, арендатор; наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Количество этажей здания **3**, этаж расположения объекта **1-3**

#### 2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов<sup>1</sup>

| Функциональные зоны /<br>Элементы объекта                                                       | Категории<br>инвалидов <sup>2</sup> | Нормативные<br>требования | Соответствует /<br>несоответствует | Примечания <sup>1</sup> /<br>Замечания по<br>несоответствию |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Вход                                                                                            |                                     |                           |                                    |                                                             |
| Лестница на входе наружная                                                                      |                                     |                           |                                    |                                                             |
| Поручни на высоте 90 см                                                                         | О, С                                | 90 см.                    | Отсутствие                         | п. 5.1.13 СП<br>59.13330.2020                               |
| Дополнительные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы на входе 4,0 м и более) | О, С                                | наличие                   | Не требуется                       | п. 5.1.13 СП<br>59.13330.2020                               |
| Высота подъема ступеней                                                                         | О, С                                | 12 - 15 см.               | Соответствует                      | п. 5.1.12 СП<br>59.13330.2020                               |
| Ширина ступеней                                                                                 | О, С                                | 35 - 40 см.               | Соответствует                      | п. 5.1.12 СП<br>59.13330.2020                               |

<sup>1</sup>Требования СП СП 59.13330.2020 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001"

<sup>2</sup> К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

|                                                                                                                                 |         |                       |                  |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|------------------|----------------------------|
| Единообразная геометрия ступеней                                                                                                | О, С    | наличие               | Наличие          | п. 5.1.12 СП 59.13330.2020 |
| Горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием, выступающие за границы лестничных маршей на 30 см | К, О, С | наличие               | Отсутствие       | п. 5.1.13 СП 59.13330.2020 |
| Непрерывные по всей длине ограждения и поручни с двух сторон                                                                    | О, С    | наличие               | Отсутствие       | п. 5.1.13 СП 59.13330.2020 |
| Тактильно-контрастные наземные указатели перед лестницей                                                                        | С       | наличие               | Отсутствие       | п. 5.1.10 СП 59.13330.2020 |
| <b>Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе</b>                                                                           |         |                       |                  |                            |
| Длина марша пандуса при продольном уклоне от 30 до 40 ‰ (от 1:33 до 1:25) (включительно)                                        | К       | не более 15,0 м.      | Не требуется     | п. 5.1.14 СП 59.13330.2020 |
| Длина марша пандуса при продольном уклоне от 40 до 50 ‰ (от 1:25 до 1:20) (включительно)                                        | К       | не более 12 м         | Не требуется     | п. 5.1.14 СП 59.13330.2020 |
| Длина марша пандуса при продольном уклоне от 50 до 60 ‰ (от 1:20 до 1:16,7) (включительно)                                      | К       | не более 9 м          | Не требуется     | п. 5.1.14 СП 59.13330.2020 |
| Длина марша пандуса при продольном уклоне от 61 до 80 ‰ (от 1:16 до 1:12,5) (включительно)                                      | К       | не более 6 м          | Не соответствует | п. 5.1.14 СП 59.13330.2020 |
| Уклон пандуса                                                                                                                   | К       | не более 80 ‰         | Отсутствие       | п. 5.1.14 СП 59.13330.2020 |
| Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса                                                                             | К       | не менее 1,5 X 1,5 м. | Отсутствие       | п. 5.1.16 СП 59.13330.2020 |
| Бортики по продольным краям марша пандуса высотой не менее 5 см                                                                 | О       | наличие               | Отсутствие       | п.5.1.16 СП 59.13330.2020  |
| Поручни пандуса (вдоль обеих сторон)                                                                                            | К, О    | наличие               | Отсутствие       | п. 5.1.16 СП 59.13330.2020 |
| Поручни пандуса (на высоте 0,7 м)                                                                                               | К       | 0,7 м.                | Отсутствие       | п. 5.1.16 СП 59.13330.2020 |
| Поручни пандуса (на высоте 0,9 м)                                                                                               | О       | 0,9 м.                | Отсутствие       | п. 5.1.16 СП 59.13330.2020 |
| Поручни пандуса (расстояние между                                                                                               | К       | 0,9 - 1,0 м.          | Отсутствие       | п. 5.1.16 СП               |



|                                                                                                  |      |                  |                  |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|------------------|----------------------------|
| поручнями)                                                                                       |      |                  |                  | 59.13330.2020              |
| Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема до 3,0 м.)                 | К    | наличие          | Отсутствие       | п. 5.1.14 СП 59.13330.2020 |
| Лифт, дублирующий наружную лестницу на входе (при расчетном перепаде высот более 3,0 м)          | К    | наличие          | Не требуется     | п. 5.1.14 СП 59.13330.2020 |
| <b>Дверь входная наружная</b>                                                                    |      |                  |                  |                            |
| Ширина проема одной створки двери в свету                                                        | К    | не менее 0,9 м.  | Не соответствует | п. 6.1.5 СП 59.13330.2020  |
| Высота порога двери                                                                              | К    | не более 1,4 см. | Не соответствует | п. 6.2.4 СП 59.13330.2020  |
| Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей (на уровне 0,9 - 1,0 м)                         | С    | наличие          | Не требуется     | п. 6.1.6 СП 59.13330.2020  |
| Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей (на уровне 1,3 – 1,4 м)                         | С    | наличие          | Отсутствие       | п. 6.1.6 СП 59.13330.2020  |
| <b>Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)</b>                                        |      |                  |                  |                            |
| Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.                                                | К    | не менее 1,8 м.  | Соответствует    | п. 6.2.1 СП 59.13330.2020  |
| Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью                                             | К    | не менее 1,2 м.  | Соответствует    | п. 6.2.2 СП 59.13330.2020  |
| Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку | К    | не менее 0,9 м.  | Не соответствует | п. 6.2.4 СП 59.13330.2020  |
| Высота порогов или перепад высот                                                                 | К    | не более 1,4 см. | Не соответствует | п. 6.2.4 СП 59.13330.2020  |
| Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на стенах)                        | С    | не более 10 см.  | Соответствует    | п. 6.2.6 СП 59.13330.2020  |
| Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на отдельно стоящей опоре)        | С    | не более 30 см.  | Соответствует    | п. 6.2.6 СП 59.13330.2020  |
| <b>Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)</b>                                              |      |                  |                  |                            |
| Ступени ровные с шероховатой поверхностью                                                        | О, С | наличие          | Наличие          | п. 6.2.8 СП 59.13330.2020  |
| Поручни с двух сторон лестницы                                                                   | О, С | наличие          | Отсутствие       | п. 6.2.11 СП               |

|                                                                                                                                   |      |                       |                  |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|------------------|-------------------------------|
|                                                                                                                                   |      |                       |                  | 59.13330.2016                 |
| Поручни на высоте                                                                                                                 | О, С | 90 см.                | Соответствует    | п. 6.2.11 СП<br>59.13330.2020 |
| центральные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы 4,0 м и более)                                               | О, С | наличие               | Не требуется     | п. 6.2.8 СП<br>59.13330.2020  |
| Горизонтальное завершение поручня сверху и внизу с не травмирующим окончанием                                                     | О, С | не менее 30 см.       | Не соответствует | п. 6.2.11 СП<br>59.13330.2020 |
| Рельефные обозначения этажей на поручнях лестниц                                                                                  | С    | наличие               | Отсутствие       | п. 6.2.12 СП<br>59.13330.2020 |
| Предупреждающая тактильная полоса перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша                           | С    | наличие               | Отсутствие       | п. 6.2.8 СП<br>59.13330.2020  |
| Высота подъема ступеней                                                                                                           | О, С | 15 см                 | Соответствует    | п. 6.2.8 СП<br>59.13330.2020  |
| Ширина ступеней                                                                                                                   | О, С | 30 см                 | Соответствует    | п. 6.2.8 СП<br>59.13330.2020  |
| Противоскользящие контрастные полосы (одна или несколько) общей шириной 8 – 10 см на проступях краевых ступеней лестничных маршей | О, С | наличие               | Отсутствие       | п. 6.2.8 СП<br>59.13330.2020  |
| <b>Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу (в зону оказания услуги)</b>                                                           |      |                       |                  |                               |
| Лифт, дублирующий внутреннюю лестницу                                                                                             | К    | наличие               | Не требуется     | п. 6.2.13 СП<br>59.13330.2020 |
| Бортики по продольным краям марша пандуса высотой не менее 5 см                                                                   | О    | наличие               | Отсутствие       | п.6.2.10 СП<br>59.13330.2020  |
| Уклон (отношение высота / длина)                                                                                                  | К, О | не более 1/20 (5%)    | Отсутствие       | п. 6.2.9 СП<br>59.13330.2020  |
| горизонтальные площадки размером не менее 1,5 м через каждые 0,5 м подъема пандуса                                                | К    | не менее 1,5 x 1,5 м. | Отсутствие       | п. 6.2.9 СП<br>59.13330.2020  |
| Поручни вдоль обеих сторон пандуса                                                                                                | К, О | наличие               | Отсутствие       | п. 6.2.11 СП<br>59.13330.2020 |
| Поручни вдоль обеих сторон пандуса (на высоте 0,7 м)                                                                              | К    | 0,7 м.                | Отсутствие       | п. 6.2.11 СП<br>59.13330.2020 |
| Поручни вдоль обеих сторон пандуса (на                                                                                            | О    | 0,9 м.                | Отсутствие       | п. 6.2.11 СП                  |



|                                                                                                                 |            |                                                           |                  |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|
| высоте 0,9 м)                                                                                                   |            |                                                           |                  | 59.13330.2020              |
| Поручни вдоль обеих сторон пандуса (расстояние между поручнями)                                                 | К          | 0,9 - 1,0 м.                                              | Отсутствие       | п. 6.2.11 СП 59.13330.2020 |
| Поручни вдоль обеих сторон пандуса (горизонтальное завершение поручня вверх и вниз с нетравмирующим окончанием) | К, О, С    | не менее 30 см.                                           | Отсутствие       | п. 6.2.11 СП 59.13330.2020 |
| Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу, при перепаде высот до 3,0 м.                                        | К, О       | наличие                                                   | Отсутствие       | п. 6.2.8 СП 59.13330.2020  |
| горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса                                                    | К          | не менее 1,5 х 1,5 м                                      | Не соответствует | п. 6.2.9 СП 59.13330.2020  |
| <b>Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги)</b>                                                        |            |                                                           |                  |                            |
| Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей на уровне 0,9 – 1,0 м                                          | С          | наличие                                                   | Не требуется     | п. 6.1.6 СП 59.13330.2020  |
| Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей на уровне 1,3 – 1,4 м                                          | С          | наличие                                                   | Отсутствие       | п. 6.1.6 СП 59.13330.2020  |
| Ширина проема одной створки двери в свету                                                                       | К          | не менее 0,9 м.                                           | Не соответствует | п. 6.2.4 СП 59.13330.2020  |
| Высота порога двери                                                                                             | К          | не более 1,4 см.                                          | Не соответствует | п. 6.2.4 СП 59.13330.2020  |
| Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей (на уровне 0,9 – 1,0 м и на уровне 1,3 – 1,4 м                 | С          | наличие                                                   | Не требуется     | п. 6.2.4 СП 59.13330.2020  |
| <b>Зона оказания услуги</b>                                                                                     |            |                                                           |                  |                            |
| <b>Гостиницы, пансионаты, санатории и т.д.</b>                                                                  |            |                                                           |                  |                            |
| Часть стойки-барьера регистрации (В х Ш)                                                                        | К          | не менее 0,85 х 1,0                                       | Не требуется     | п. 8.1.7 СП 59.13330.2020  |
| Количество номеров для инвалидов                                                                                | К, О, С, Г | 3 %, но не менее 1 номера для инвалидов на кресле-коляске | Не соответствует | п. 7.1.1 СП 59.13330.2020  |
| Входная дверь в номер (ширина проема двери)                                                                     | К          | не менее 0,9 м.                                           | Не соответствует | п. 7.1.6 СП 59.13330.2020  |
| Входная дверь в номер (высота порога)                                                                           | К          | не более 1,4 см.                                          | Не соответствует | п. 6.2.4 СП                |

|                                                                                                                                                                      |            |                         |                  |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                      |            |                         |                  | 59.13330.2020             |
| Диаметр зоны для самостоятельного разворота на кресле-коляске                                                                                                        | К          | не менее 1,4 м.         | Не соответствует | п. 6.2.2 СП 59.13330.2020 |
| Ширина подхода к оборудованию и мебели                                                                                                                               | К          | не менее 0,9 м          | Не соответствует | п. 6.2.2 СП 59.13330.2020 |
| Туалет в номере (на этаже)( ширина дверного проема)                                                                                                                  | К          | не менее 0,8 м          | Не соответствует | п. 7.1.6 СП 59.13330.2020 |
| Туалет в номере (на этаже) (высота порога)                                                                                                                           | К          | не более 1,4 см.        | Не соответствует | п. 6.2.4 СП 59.13330.2020 |
| Туалет в номере (на этаже) (пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом)                                                                             | К          | не менее 0,8 м          | Не соответствует | п. 6.3.3 СП 59.13330.2020 |
| Туалет в номере (на этаже) (пространство для разворота кресла-коляски)                                                                                               | К          | диаметр не менее 1,2 м. | Не соответствует | п. 7.1.1 СП 59.13330.2020 |
| Туалет в номере (на этаже) (откидные опорные поручни, штанги)                                                                                                        | К, О       | наличие                 | Отсутствие       | п. 6.3.3 СП 59.13330.2020 |
| Универсальная кабина уборной в холле или коридоре первого этажа                                                                                                      | К, О, С, Г | наличие                 | Отсутствие       | п. 7.1.1 СП 59.13330.2020 |
| Средства информации                                                                                                                                                  |            |                         |                  |                           |
| Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения                                                                        | К, О, С, Г | наличие                 | Отсутствие       | п. 6.5.1 СП 59.13330.2020 |
| Информирующие тактильные таблички для идентификации помещений (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,2 до 1,6 м с дублированием рельефными знаками | К, О, С, Г | наличие                 | Отсутствие       | п. 6.5.9 СП 59.13330.2020 |
| Технические средства информации, обеспечивающие визуальную, звуковую и тактильную информацию                                                                         | С, Г       | наличие                 | Отсутствие       | п. 6.5.2 СП 59.13330.2020 |

### 3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

| Наименование функциональных зон объекта | Степень доступности<br>(доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#») |   |   |   |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
|                                         | К                                                                                    | О | С | Г |
| Участки и территории                    | #                                                                                    | # | # | # |



|                                                    |   |   |   |   |
|----------------------------------------------------|---|---|---|---|
| Вход                                               | - | - | - | # |
| Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) | - | - | - | # |
| Зона оказания услуги                               | - | - | - | - |
| Санитарно-гигиеническое помещение                  | # | # | # | # |
| Средства информации                                | - | - | - | - |

#### 4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

|                   | Степень доступности объекта | Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов |   |   |   |
|-------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|---|---|---|
|                   |                             | К                                                     | О | С | Г |
| Объект доступен   |                             |                                                       |   |   |   |
| Объект недоступен | X                           | X                                                     | X | X | X |

#### 5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

| Функциональные зоны объекта | Основные мероприятия по адаптации                                                                                                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вход                        | На лестнице на входе наружной установить непрерывные по всей длине поручни по обеим сторонам на высоте 90 см                                                            |
|                             | На лестнице на входе наружной обеспечить горизонтальные завершения поручней вверх и вниз с нетравмирующим окончанием, выступающим за границы лестничных маршей на 30 см |
|                             | На лестнице на входе наружной предусмотреть непрерывные по всей длине ограждения и поручни с двух сторон                                                                |
|                             | Перед лестницей на входе наружной установить тактильно-контрастные наземные указатели                                                                                   |
|                             | Обеспечить техническую возможность преодоления лестницы входной группы для всех категорий инвалидов                                                                     |
|                             | На входной площадке предусмотреть ширину проема одной створки двери в свету не менее 0,9 м                                                                              |
|                             | На входной площадке обустроить высоту порога двери не более 1,4 м                                                                                                       |
|                             | Нанести контрастную маркировку на прозрачные полотна дверей на входной площадке на уровне 1,3 – 1,4 м                                                                   |
|                             | Обустроить проем в стене(ах) шириной не менее 0,9 м.                                                                                                                    |
| Пути движения (для доступа  |                                                                                                                                                                         |

|                         |                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| в зону оказания услуги) | На пути движения перепады высот более 1,4 см.                                                                                                                                                                               |
|                         | Внутреннюю лестницу в зону оказания услуги оборудовать поручнями с обеих сторон и по всей длине ограждения марша лестницы на высоте 0,9 м.                                                                                  |
|                         | На лестнице внутренней (в зону оказания услуги) обеспечить горизонтальное завершение поручней вверху и внизу с нетравмирующим окончанием, выступающее за границы лестничных маршей на 30 см                                 |
|                         | На внутренней лестнице в зону оказания услуги на верхней или боковой (внешней по отношению к маршу) поверхности поручней перил на поверхности лестницы оборудовать рельефные обозначения этажей, а также об окончании перил |
|                         | Нанести предупреждающую тактильную полосу перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша внутренней лестницы (в зону оказания услуги)                                                                |
|                         | Нанести противоскользящие контрастные полосы (одна или несколько) общей шириной 8 – 10 см на проступях краевых ступеней внутренней лестницы (в зону оказания услуги)                                                        |
|                         | Обеспечить техническую возможность преодоления внутренней лестницы для всех категорий инвалидов                                                                                                                             |
|                         | Обеспечить наличие контрастной маркировки прозрачных дверей на уровне на уровне 1,3 – 1,4 м                                                                                                                                 |
|                         | Ширину проема одной створки в свету двери входной внутренней (в зону оказания услуги), предусмотреть не менее 0,9 м                                                                                                         |
|                         | Высоту порога двери входной внутренней ( в зону оказания услуги), предусмотреть не более 1,4 см                                                                                                                             |
| Зона оказания услуги    | Оборудовать 3% номеров, но не менее 1 номера, для инвалидов на кресле-коляске                                                                                                                                               |
|                         | Входную дверь номера(ов) (гостиницы, пансионата, санатория и т.д.) обустроить в соответствии с требованиями: - с шириной проема двери(ей) не менее 0,9 м.;                                                                  |
|                         | Входную дверь номера(ов) (гостиницы, пансионата, санатория и т.д.) обустроить в соответствии с требованиями: - с высотой порога не более 1,4 см.                                                                            |
|                         | Свободным пространством в номере диаметром не менее 1,4 м.                                                                                                                                                                  |
|                         | Обеспечить ширину подхода к оборудованию и мебели не менее 0,9 м                                                                                                                                                            |
|                         | В имеющихся в номере(ах) туалет(ах) (либо на этаже) обеспечить ширину дверного проема не менее 0,8 м                                                                                                                        |
|                         | В имеющихся в номере(ах) (на этаже) туалете(ах) устранить порог внутренней входной двери, превышающий 1,4 см.                                                                                                               |
|                         | Обеспечить пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом шириной не менее 0,8 м                                                                                                                               |
|                         | Обеспечить пространство для разворота кресла-коляски диаметром не менее 1,2 м.;                                                                                                                                             |



|                     |                                                                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Средства информации | Установить опорные поручни, штанги                                                                      |
|                     | Установить универсальную кабину уборной в холле или коридоре первого этажа                              |
|                     | Обустроить специальными символами доступных элементов здания и указателями направления движения         |
|                     | Установить таблички с информацией о назначении помещений внутри здания                                  |
|                     | Установить Технические средства информации, обеспечивающие визуальную, звуковую и тактильную информацию |

Начальник отдела по вопросам мер социальной поддержки и социального обслуживания отдельных категорий и групп населения  
«28» июня 2024г.



Е.С. Матвеев